



# HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

700 30 Ostrava - Zábřeh, Výškovická 40

## územní odbor Nový Jičín

741 11 Nový Jičín, Zborovská 5



Č. j.: HSOS-957-2/2016  
Vyřizuje: Pavel Dvorský  
Tel.: 950 725 122  
E-mail: pavel.dvorsky@hzsmk.cz  
Datum: 28.1.2016

FIRE GROUP s.r.o.  
Malostranská 23  
742 42 Šenov u Nového Jičína

Počet stran: 2  
Přílohy: 0

### Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

**Název stavby:** Přestavba bývalého pohostinství Bílov  
**Místo stavby:** parc.č. 87, 62/1, k.ú. Bílov  
**Stavebník – investor:** Obecní úřad Bílov, IČ: 48430749  
**Předložená dokumentace:** dokumentace pro stavební řízení, datum zpracování 1/2016  
**Zpracovatel dokumentace, číslo ČKAIT:** Ing. Pavel Žák, ČKAIT 1100038

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil výše uvedenou dokumentaci, předloženou dne 14.1.2016. K této dokumentaci **vydává** v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 a § 95 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

### souhlasné závazné stanovisko s podmínkou

za předpokladu dodržení požárně bezpečnostního řešení (PBR), které je nedílnou součástí tohoto vyjádření, zejména následujících podmínek:

- každá bytová jednotka bude vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace, dle popisu v PBR,
- každá bytová jednotka bude vybavena PHP dle popisu v PBR tzn.
  - 1 ks PHP práškový PG 6 s hasicí schopností 34A,

### Odůvodnění

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky ustanovení § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb.,

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

### **Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, si Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HS Moravskoslezského kraje  
územní odbor Nový Jičín  
Zborovská 5  
741 11, Nový Jičín  
.....  
nprap. Pavel Dvorský