



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. arch. Pavel Ksenič
K Lomům 383 / 9
748 01 Hlučín

POLOPRUTSKÁ Lenka
Tel: 596 697 136
E-mail: lenka.poloprutska@smvak.cz
Značka: 9773/V001439/2016/PO

Ostrava, dne: 05.02.2016

Věc: **Přestavba bývalého pohostinství parc. č. 87 v obci Bílov na pozemcích parc. č. 62/1, 3775/1, k.ú. Bílov**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení

K existenci sítě (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 30.6.2015 pod zn.: 9773/V010218/2015/PO.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší přestavbu objektu pohostinství č.p. 16, parc. č. 87, k.ú. Bílov. Po přestavbě objektu vznikne objekt se dvěma byty. V rámci přestavby bude provedena nová zpevněná plocha místo původní zpevněné plochy a rekonstrukce oplocení.

V PD uvedeno, že stávající vodovodní přípojka pro č.p. 16 je dostačující pro nové využití objektu.

Zpevněné plochy budou vyměněny v následující skladbě:

zámková dlažba tl. 60 mm, štěrkopískový podsyp tl. 40 mm, drcené kamenivo fr. 4-8 tl. 50 mm, drcené kamenivo fr. 16-32 tl. 50 mm, **celkem tl. 340 mm**

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 62/1, 3775/1, k.ú. Bílov dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s vodovodním řadem DN 100 PVC a sdělovacím kabelem (zakreslen žlutě)** – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Stavbou požadujeme respektovat stávající **vodovodní přípojku k objektu č.p. 16** - viz orientační zakres v mapové příloze. O určení přesné trasy vodovodní přípojky je nutno požádat jejího vlastníka.

Zákes dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s.

Vytyčení **vodovodního řadu DN 100 PVC** provede na základě objednávky (středisko vodovodních sítí Bílovec tel.č. 556 410 015).

Vytyčení **sdělovacího kabelu** provede na základě objednávky (středisko OOV Krásné Pole tel. 596942023).

V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.

- Stavby pevných nadzemních konstrukcí (umístění sloupků oplocení apod.), stejně jako výsadbu trvalých porostů požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách).
- Případné poškození vedení veřejné vodovodní sítě bude neprodleně oznámeno na dispečink SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 840 111 125).
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací (vodovod – středisko vodovodních sítí Bílovec tel.č. 556410015).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.