

**= Zájemci veřejné zakázky =**

Valašské Meziříčí 21. dubna 2016

**Dodatečná informace č. 1**

**Identifikace veřejné zakázky:**

Název:

**Přestavba bývalého pohostinství Bílov**

Druh podle předmětu:

Stavební práce

Druh podle finančního limitu:

Veřejná zakázka malého rozsahu, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů<sup>1</sup>

Zadavatel, tj. Obec Bílov, se sídlem Bílov 5, 743 01, IČ: 48430749, který je v rámci výběrového řízení na základě příkazní smlouvy zastoupený příkazníkem, tj. QUANTUM CZ s. r. o., se sídlem Kralická 2104/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25869043, poskytuje následující dodatečné informace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

**Dotaz č. 1 ze dne 20. 4. 2016:**

Žádáme o upřesnění níže uvedených položek doplněním položkových rozpočtů (zpracování slepých výkazů výměr), případně uvedení jednotných cen pro všechny uchazeče. Toto je nutno doplnit z důvodu rovnocenného porovnání doručených nabídek.

192	M21-R01	Dodávka a montáž kompletní elektroinstalace viz specifikace projektová dokumentace, dle schématu - včetně provedení dokumentace a výpisu dle skutečnosti	soubor	1,00
193	M21-R02	Dodávka montáž hromosvodu, včetně uzemnění, revize	soubor	1,00
128	730-R01	Dodávka a montáž topení, včetně rozvodů viz projektová dokumentace, dle schématu - včetně provedení dokumentace a výpisu dle skutečnosti	soubor	1,00
114	723-R01	Úprava plynoinstalace na 2 větve dle dokumentace, dle schématu - včetně provedení dle dokumentace a schématu - včetně provedení dokumentace a výpisu dle skutečnosti	soubor	1,00
113	722-R01	Dodávka a montáž vnitřní vodovod komplet, včetně sekání drážek a úchytů, dle dokumentace a schématu - včetně provedení dokumentace a výpisu dle skutečnosti	soubor	1,00
112	721-R01	Dodávka a montáž vnitřní kanalizace komplet včetně sekání drážek a úchytů, dle dokumentace a schématu - včetně provedení dokumentace a výpisu dle skutečnosti	soubor	1,00

**Odpověď na dotaz č. 1:**

Zadavatel má za to, že stávající dokumentace je zpracována dostatečně pro nacenění jednotlivých položek a rovněž předpokládá, že dodavatelé, kteří hodlají podat nabídku, využili možnosti prohlídky místa plnění, kterou jim v zadávacích podmínkách umožnil. Dodavatelé budou tedy při nacenění rozpočtu vycházet, jak ze stávající dokumentace, tak z této prohlídky, kde se mohli s místem provádění zakázky dostatečně seznámit. Zároveň zadavatel dodavatele upozorňuje, že musí být při nacenění jednotlivých položek dodrženy příslušné normové požadavky a předpisy; a u položek označených MJ „soubor“ musí doložit své dílčí položkové rozpočty, ze kterých bude zřejmé jejich nacenění.

**Dotaz č. 2 ze dne 21. 4. 2016:**

Vzhledem k nejednoznačnosti projektové dokumentace a položkového rozpočtu prosíme o doplnění rozpočtu u položek č. 100, 101, 112, 113, 114, 128, 192, 193. A dále žádáme o vyjádření projektanta, zda po ukončení akce bude potřeba provést radonové zkoušky.

<sup>1</sup> Druh podle zadavatele: nad 600.000,- Kč bez DPH

**Odpověď na dotaz č. 2:**

Viz odpověď na dotaz č. 1. Pokud se týká druhé části dotazu, v objektu byl proveden radonový průzkum a na základě měření bylo zjištěno, že hodnoty OAR jsou nižší, než povoluje platná legislativa. Objekt tedy nevyžaduje provedení zásahu ke snížení radioaktivity, vše je blíže popsáno v průvodní zprávě (část A.2), a dokladové části projektové dokumentace; po ukončení akce tedy nebude nutné provést radonové zkoušky.

Bc. Markéta Vodáková  
QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele